

А К Т

обследования объекта на предмет выполнения Перечня минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности

г. Самара

«26 » марта 2013г.

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», решений АТК Самарской области, АТК городского округа Самара и плана-графика обследований антитеррористической защищенности объектов на 2013 год, утвержденного заместителем Главы городского округа – главой администрации Кировского района, проведено обследование объекта на предмет выполнения Перечня минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, утвержденного Решением АТК Самарской области от 03.03.2005 года (протокол № 01-05).

В результате обследования установлено:

Объект: МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»

Адрес: 443034 г. Самара, ул. Металлистов, 54А

Руководитель: Сенников Павел Валерьевич

Телефон: 954-53-11 с АОН;

Ответственный по вопросам безопасности: Шеянова Ольга Александровна

Телефон: 8 927 714 22 06

1. Характеристика и особенности объекта (материал кирпич, ж/бетон и т.п., этажность, год постройки, наличие подвала, кол-во сотрудников, кол-во посетителей, мест и т.п.):

ЦДТ «Ирбис» размещается в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, 1955 года постройки, имеется подвал, возможно использование под ПРУ. Количество: сотрудников – 73 чел.; воспитанников – 130 чел. Режим работы с 09.00 до 21.00.

2. Организация пропускного режима и охраны объекта:

- вид охраны: *охрана штатная, вахтер, сторож;*
- (№ договора, с кем): *нет;*
- режим работы охраны: *круглосуточно;*
- оборудование поста охраны: *телефон, пульт АПС, рабочая документация;*
- наличие турникета: *нет;*
- ведение журнала регистрации посетителей: *имеется, ведется;*
- ведение журнала ежедневного обхода территории: *отсутствует внешняя территория, обход помещений фиксируется в журнале приема и сдачи дежурства;*

3. Организация контрольно-пропускного режима для транспортных средств: *не осуществляется.*

4. Наличие технических средств охраны:

- КТС ((№ договора, с кем): *нет;*
- видеонаблюдение (количество камер наружных, внутренних): *отсутствует;*
- ГГС (количество динамиков): *отсутствует;*
- телефон с АОН: *имеется, размещается на вахте и у секретаря;*
- АПС: *имеется АПС с СГО;*
- иное: *нет;*

5. Характеристика ГБР:

- принадлежность: *нет*;
- время прибытия ГБР: *нет*.
- **Инженерное оборудование объекта:**
- наличие ограждения: *имеется с боковой и тыльной стороны здания*;
- периметр ограждения (длина, высота): *Д- 180 м; Н – 1,8 м*
- состояние ограждения: *удовлетворительное*;
- состояние освещения территории: *нет*.

6. **Наличие автостоянки ближе 25 м:** *осуществляется отстой автотранспорта близлежащих домов*;

7. **Информирование УВД о сдаче помещений или территории объекта в аренду:** *помещения в аренду не сдаются*.

8. **Информирование УВД о предстоящих на объекте ремонтно-строительных работ с привлечением сторонних граждан и организаций:** *ремонтно-строительные работы не проводятся*.

9. **Инструктаж сотрудников объекта по повышению бдительности (наличие журнала инструктажа, дата последнего инструктажа):** *инструктаж сотрудников по повышению бдительности проводится ежеквартально, журнал инструктажа ведется, дата последнего инструктажа – 14.01.2013 г.*

10. **Наличие средств наглядной агитации по мерам антитеррористической безопасности:** *на вахте имеется стенд по мерам пожарной и антитеррористической безопасности*;

11. **Наличие «Паспорта антитеррористической защищенности объекта», (дата согласования с УФСБ):** *имеется, согласован с УФСБ по Самарской области – 12.12.2008 г.*

12. **Наличие «Плана (Инструкции) действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (дата согласования с отделом ГЗ):** *«План действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» имеется согласован с отделом ГЗ 03.02.2010 г.*

13. **Организация оповещения при угрозе возникновения ЧС:** *осуществляется голосом*.

14. **Организация эвакуации в случае ЧС:** *эвакуация при ЧС осуществляется согласно имеющимся схемам эвакуации*.

Вывод: *минимальные обязательные требования по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, согласно Перечню, утвержденного Решением АТК Самарской области от 03.03.2005г.: выполняются не в полном объеме (отсутствует ГГС, КТС).*

Главный специалист администрации

С актом ознакомлен:
Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»



Багдасаров С.А.

Сенников П.В.