

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская, 193, г.о. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

(электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности по Самарской области.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ул. Балаковская, 45 а г.о. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.

Предписание № 1082/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Центр детского творчества «Ирбис»» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору А.С. Мамыкина

(наименование органа ГПН)

№ 1082 от «07» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «21» декабря 2018 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, капитаном внутренней службы К.М. Головкиным,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

помещений по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов, д. 54а.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка менее 150 мм	ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СП 3.13130.2009 п. 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.08.2019	
2	Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки стен общих коридоров и	Статья 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N	01.08.2019	