

	лестничных клеток.	117-ФЗ); п.4.3.2 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.25* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7)	
3	Не представлены документы, подтверждающие пожароопасность материалов использованных для отделки полов общих коридоров.	Статья 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ); п.4.3.2 Свод Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.25* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7)	01.08.2019
4	На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.08.2019
5	Расстояние от светильников до хранящихся товаров в складском помещении менее 0,5 метра.	п. 343 Постановления Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (ППР РФ).	01.08.2019
6	Дверь эвакуационного выхода из кабинета № 2 открывается не по ходу эвакуации	п. 6.17. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019
7	Дверь эвакуационного выхода из кабинета № 5 открывается не по ходу эвакуации	п. 6.17. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019
8	Холл I-го этажа не защищен системой автоматической пожарной сигнализации	п. 4, 7 НПБ 110-03	01.08.2019
9	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами	п. 434 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложено в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;