УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
Департамента образования
Администрации городского округа Самара
_____ /В.И.Бочков/
« 16 » мая 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № **б/н** от « 16 » мая **2016** г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Центр детского творчества «Ирбис»
городского округа Самара

(полное юридическое наименование объекта)

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 194 Тел./факс 8(846) 954-53-11 e-mail: mou-irbis@yandex.ru
Директор – Сенников Павел Валерьевич
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта **г. Самара**

2. Ведомственная принадлежность **муниципальная**
3. Вид деятельности **дополнительное образование**
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта **договор на оперативное управление**

5. Объем предоставляемых услуг **25 человек в день /; 180 человек в год**
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: **нежилое помещение, 1 этаж в 16-и этажном здании; базовый материал несущих конструкций-бетон; материал лестниц-бетон**

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов **центральный и один запасной**

7. Год постройки **1977 год**

8. Год последней реконструкции _____-_____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		А:37,70,226; Трамвай: 24,25,22.	
Наличие переходов на пути следования от остановки		**есть**	
Регулируемые переходы	**есть**	со звуковой сигнализацией	**нет**
Нерегулируемые переходы	**есть**		
Внеуличные переходы	**нет**	с пандусом	**нет**
		с подъемником	**нет**
Тактильные указатели	**нет**		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	**нет** **нет**
Открытые лестницы	**нет**	Пандусы с уклоном более 8%	**нет**

Поручни на лестницах	**нет**	Поручни на пандусах	**нет**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	*Вход на территорию (при наличии ограждения):*					
1-территория	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0 м в наличии	К, О	нет необходимости	нет необходимости
1-территория	Информация об объекте	наличие	в наличии	К, О,Г, С	нет необходимости	нет необходимости
1-территория	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	В наличии	К, О, С	озеленение газонов и площадок	озеленение газонов и площадок
1-территория	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	нет	К, С, О		

1-территория	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	нет	С	установить	установить указатели направления движения
1-территория	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	разместить	разместить тактильные полосы
1-территория	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	в наличии	К, О, С	укладка	укладка ровного покрытия тротуаров
1.2.	*Путь к главному (специализированному) входу в здание:*					
1-территория	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	В наличии 2,0м	К	замена	замена асфальтового покрытия
1-территория	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	В наличии 2,0м	К	замена	замена асфальтового покрытия

1-территория	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить	установить указатели направления движения
1-территория	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установить	установить бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара
1-территория	Места отдыха	наличие	В наличии	К, О	создание	Благоустройство и создание удобства в помещение
1.3.	*Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):*					
1-территория	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	В наличии 55 м	К, О	замена	замена асфальтового покрытия
1-территория	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	В наличии 3 места	К	создание	создание удобства для машино-мест
1-территория	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	установить	установить специальные знаки

1-территория	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	нет	К	создание	создать парковочное место для автомобиля инвалида
1.4.	*Съезд с тротуара на проезжую часть:*					
1-территория	Угол уклона	≤ 1:12	В наличии	К	-	-
1-территория	Ширина	≥ 1,0 м	В наличии	К	-	-
1-территория	Высота бортового камня	≤ 0,015 м	нет	К	-	-
1.5.	*Открытая лестница:*					
1-территория	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	нет	нет	О, С	-	-
1-территория	Марш лестницы	-	-	О, С	-	-
1-территория	Высота подступенка	-	-	О, С	-	-
1-территория	Ширина проступей	-	-	О, С	-	-
1-территория	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	-	-	О, С	-	-
1-	Краевые ступени лестничных	-	-	С	-	

территория	маршей выделены цветом или фактурой					
1-территория	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	-	-	О, С	-	-
1-территория	Расстояние между поручнями	--	-	О, С	-	-
1-территория	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	-	-	О, С	-	-
1-территория	- поручни на высоте	-	-	О, С		-
1-территория	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет	С	-	-
1.6.	*Пандус на рельефе:*	нет	нет			
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Поручни с двух сторон:	-		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не	≥ 0,3 м		К, О		

	травмирующими окончанием					
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	*Крыльцо или входная площадка:*					
1-территория	Высота площадки	0,5 м	нет			
	Габариты площадки: ширина Х	≥1,4 х 2 м		К		

	глубина	или 1, 5 х 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	≥2,2 х 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие		К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1	К, О, С		
	Навес	наличие	В наличии	К, О		
	Водоотвод	наличие		К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	В наличии	Г		
2.2.	*Лестница наружняя:*	наличие	нет		нет необходимости	нет необходимости
1-территория	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних	наличие		С		

	ступеней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
2.3.	*Пандус наружный:*	наличие	нет			установить
1-территория	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
1-территория	Разворотные площадки:		нет			
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 х 1,5 м		К		

	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К, О		
1-территория	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О	создание	добавить антискользящее покрытие
2.4.	*Наружный подъемник* вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
2.5.	*Звуковой маяк у входа*	наличие	нет	С	установка	Установка
2.6.	*Тамбур:*	наличие	В наличии			
2-территория	Габариты: глубина Х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	1,4х1,7м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	В наличии	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,3м	К, О		

	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,03м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	*Лестница на уровень 1-го этажа:*		нет			
1 этаж	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		

	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К		
3.2.	*Пандус переносной*	наличие	В наличии	К		пандус телескопический длина 215см
3.3.	*Подъемник для инвалидов:*					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К		
3.4.	*Коридоры/холлы:*					
2-1 эт. 1-2эт.	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	4,2 м	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	4,8х4,5	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	Установка
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	Установка
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	Установка
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	Установка

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	Установка
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	Установка
3.5.	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):*	наличие	В наличии	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	В наличии	О	реконструкция	Реконструкция
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	В наличии	К	реконструкция	Реконструкция
3.6.	*Навесное оборудование*, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С	создание	Создание
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
3.7.	*Лестница, перепады высот на этажах* (в коридорах):					
1-2эт, 2-1 эт.	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	В наличии	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		

	- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
3.8.	*Пандус внутренний на этаже:*	нет	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
3.9.	*Лестница межэтажная* (в зону оказания услуги):		В наличии			
1-2эт	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	В наличии	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		

	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
3.10.	*Лестница №* (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.11.	*Лифт пассажирский:*	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	*Обслуживание через окно/прилавок:*		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания	≥ 1,5 м		К		

	(глубина)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	*Обслуживание в кабинете №:*		нет		реконструкция	Реконструкция
1 этаж	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	91см	К	ремонт	Ремонт
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,020м	К	ремонт	Ремонт
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	Создание
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	Создание
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	создание	Создание
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	создание	Создание
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О	создание	Создание
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К	создание	Создание
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	приобретение	Приобретение
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	*Обслуживание с перемещением №:*		В наличие			
1 этаж	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2,3 м	К	реконструкция	Реконструкция
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	создание	Создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					

4.4.	*Кабина индивидуального обслуживания №* (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
1 этаж	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	нет	К	создание	Создание
	Место для сидения	наличие	нет	О	создание	Создание
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	создание	Создание
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. 1 этаж	*Зал* (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4.6. 1этаж	*Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников*	наличие	нет	К	реконструкция	Реконструкция
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	*Санузел для инвалидов:*	наличие	нет		реконструкция	Реконструкция

	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	реконструкция	Реконструкция
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	реконструкция	Реконструкция
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	- габариты (минимальные глубина Х ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м		К		
	- опорные поручни:	наличие	нет	К, О	создание	Создание
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	создание	Создание
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м		К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	создание	Созданиие
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	реконструкция	Реконструкция
	- зоны у раковины для кресла-	≥ 1,30 х 0,85 м		К		

	коляски (минимальные глубина х ширина)					
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	реконструкция	Реконструкция
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	установка	Установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	*Визуальные средства информации о предоставлении услуги*	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	Установка
6.2.	*Надписи:*	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	Установка
	- размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м		К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	Установка

6.3.	*Указатели, пиктограммы:*	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	Установка
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	Установка
6.4.	*Тактильные средства информации о предоставлении услуги* с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	нет	С	установка	Установка
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	- на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	Установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	Установка
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	Установка
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	Установка

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	Установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	Установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	Установка

7. ВЫВОДЫ

7.1. Территория ,прилегающая к объекту: Необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих .Следует предусмотреть больше мест отдыха на территории для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

7.2. Входная группа:, установить на краях ступеней противоскользящее, контрастное покрытие (тактильная полоса, ярко желтого цвета).

7.3. Пути движения на объекте: Следует установить экраны дублирования речевой информации, тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлёными линиями.

7.4. Зона оказания услуги: Обустроить зону оказания услуг тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Расположить оборудования, столы, стулья, элементы декора не преграждая путь движения инвалидов на кресло-колясках и слабовидящих. Оборудовать кабинеты системой для слабовидящих.

7.5. Санитарно-бытовые помещения: В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения согласно СП 59.13330.12.

Приложения к анкете обследования приоритетного объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения : технический паспорт БТИ .

Члены рабочей группы ЗАМ. директора по АХЧ О. А. Шеянова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов _____ _____ ____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
представители организации, расположенной на объекте Директор «ЦДТ «Ирбис» _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)