

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 338-96-06 E-mail: 63.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 8(846)266-72-69

Предписание № 746/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру детского творчества «Ирбис» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 746 от 31.05.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «29» июня 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.; «30» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара – государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору Кныш Анной Валерьевной МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Металлистов, д. 54а

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим хозяйственной частью МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара Шеяновой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные пожарные лестницы из кабинета 2а расположены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов и ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35 м.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на	01.08.2022	

		любом этаже, кроме первого, более 200 человек; п. 4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.		
2.	Речевой оповещатель СОУЭ на I этаже над вахтой расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.08.2022	
3.	В кабинете № 6 речевой оповещатель СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм от потолка	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.08.2022	
4.	Не обеспечена I категория надежности электроснабжения АПС	ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, п. 10 ст. 83 ФЗ №123; ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 15.1 СП 5.13130.2009; п.14.1 НПБ 88-2001	01.08.2022	
5.	При отделке стен применен горючий материал (краска).	п. 2 ч. 1 ст. 6 п.1 таблица 3, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022	
6.	Указатели направления движения к пожарным гидрантам не имеют четкого нанесения цифрами расстояния до их месторасположения (фактически имеют выгоревший вид)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48.	01.08.2022	

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного

и профилактической работы по г.о. Самара

инспектора по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы Кныш Анна Валерьевна

«30» июня 2021 г.



Кныш
(подпись)

Предписание для исполнения получил:



Шейнова
(подпись)

«30» июня 2021 г.

Представитель по доверенности МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы)

Шейнова Ольга Александровна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору