

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 338-96-06 E-mail: 63.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 8(846)266-72-69

Предписание № 750/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру детского творчества «Ирбис» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «Центр детского творчества

«Ирбис» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 750 от 31.05.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «29» июня 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «30» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара – государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору Кныш Анной Валерьевной МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Юбилейная, д. 61

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим хозяйственной частью МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара Шеяновой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлена документация обработки деревянных конструкций чердачных помещений.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13.	01.08.2022	
2.	Двери эвакуационных выходов первого этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26.	01.08.2022	
3.	В тамбуре около входа в подвал оторван ИПР и световое табло «Выход»	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13.	01.08.2022	

		ской Федерации" п. 54.		
4.	На первом этаже в спортзале оторван ИПР.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	01.08.2022	
5.	На втором этаже в кабинете хореографии оторван пожарный извещатель.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	01.08.2022	
6.	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. «в», п. 35.	01.08.2022	
7.	Отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам с цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48.	01.08.2022	

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного

и профилактической работы по г.о. Самара

инспектора по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы Кныш Анна Валерьевна

«30» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Шеянова
(подпись)

«30» июня 2021 г.

Представитель по доверенности МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы)

Шеянова Ольга Александровна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Кныш
(подпись)